



[審査証明番号/有効期限]	BCJ-審査証明-253/2023年11月19日
[技術の名称]	石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術 「外壁はくり剤スクレーパーウェットール工法」
[依頼者(審査証明取得者)]	K & S マテリアル株式会社

[技術概要]

本技術は、既存の建築物に施工されている石綿含有建築用仕上塗材(建築用下地調整塗材を除く)を石綿粉じんの飛散防止に十分に配慮し、かつ、関連法令等に則って安全に除去する技術。

[開発の趣旨]

既存の建築物に施工されている石綿含有仕上塗材の除去に際し、石綿の飛散を防止する工法を確立し、その普及を図る。

[開発目標および審査証明結果]


本技術について、前記の開発の趣旨、開発の目標に照らして審査した結果は、以下のとおりである。

- (1) 除去工事に際し、作業場所及び作業場所に隣接する部分の空気 1 リットル中の繊維状粒子(アスベスト繊維を含む)の本数をおよそ 10 本以下とすることにより、汚染を抑制する。
- (2) 除去工事終了後に作業場所における空気 1 リットル中の繊維状粒子(アスベスト繊維を含む)の本数をおよそ 10 本以下とすることにより、建築物利用者の安全を確保する。
- (3) 関連法令等に則って除去工事を行うとともに、施工中に発生のおそれがある事故を想定して、その対策を講ずることにより除去工事の作業者の安全を確保する。

[本技術の間合わせ先]

K & S マテリアル株式会社
TEL 0798-33-8880
FAX 0798-33-8884
<http://www.ks-asbestos.com/index.html>

施工フロー【屋外の場合】



試験施工【剥離剤選定・適合試験】



飛散防止養生計画【作業計画(案)】

