



【審査証明番号／有効期限】	BCJ-審査証明-200／2027年7月23日
【技術の名称】	衝撃予防措置技術「リフォージュール膜天井工法」
【依頼者(審査証明取得者)】	リフォージュール株式会社


【技術概要】

既存の建築物に施工された石綿含有吹付けパーミキュライト及び石綿含有吹付けパーライトに対する物理的な衝撃による粉じん飛散の恐れを予防するための「膜」を石綿含有吹付け材に接触することなく設置する技術である。

【開発目標および審査証明結果】

本技術について、前記の開発の趣旨、開発の目標に照らして審査した結果は、以下のとおりである。

- (1) 石綿含有吹付けパーミキュライト及び石綿含有吹付けパーライトに接触することなく新しい天井を形成する工法が確立されているものと判断される。
- (2) 石綿含有吹付けパーミキュライト及び石綿含有吹付けパーライトへの通常の使用状態における物理的な接触による建築物利用者への粉じん飛散の恐れを予防することができるものと判断される。
- (3) 品質を確保するため、教育体制及び施工体制を整え、施工マニュアルが確立されているものと判断される。



【開発の趣旨】

石綿含有吹付け材（石綿含有吹付けパーミキュライト、石綿含有吹付けパーライト）が露出した天井を有する建築物において、利用者が継続的に安全な居住空間を確保でき、施工においては短期間で且つ大がかりな養生等を実施することなく、利用者に過大な負担をかけない工法を確立し、その普及を図る。

【本技術の問い合わせ先】

リフォージュール株式会社 営業部

TEL 03-5742-6331

FAX 03-5742-6337

技術紹介サイト

<http://www.refojoule.co.jp>

